



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

NK.9022.1.145.2025

Kraków, dnia 09.10.2025 r.

Pani Katarzyna Nogieć
Dyrektor
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach
ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice

Dotyczy: jakości wody pobranej w dniu 7 października 2025 r. na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach.

Szanowna Pani Dyrektor,

uprzejmie informuję, że w dniu 9 października 2025 r. do tut. organu wpłynęło cząstkowe sprawozdanie z badania próby wody pobranej w dniu 7 października 2025 r. na pływalni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Krakowskiej 107 w Przybysławicach wskazujące, że jakość próby wody pobranej z systemu cyrkulacji nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Diagnostyka laboratoryjna wody wykonana w Oddziale Laboratoryjnym Badania Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 76 wykazała w próbie wody nr 3973/N (woda z systemu cyrkulacji) ponadnormatywną zawartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po $44\pm 4\text{h}$ w ilości 130 jtk/1 ml (wartość parametryczna 20 jtk/1ml).

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią jest obowiązany do zamieszczenia w komunikacie umieszczonym na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona informacji o jakości wody na pływalni.

Decyzję o dalszym postępowaniu podejmę po otrzymaniu całościowych sprawozdań z badań.

Z poważaniem

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie**

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków
+48 12 644 91 33, +48 12 644 93 72
e-mail: psse.krakow@sanepid.gov.pl | www.gov.pl/web/psse-krakow
adres e-Doręczeń: AE:PL-47481-29130-DUGHW-25